

עדכון תכנית ניתור יוני 16

מס"ד	שם המפעל	מיקום	סקטור	רציף/מגדן	סוג דיגום	פרמטרים	מיקום לפי תקנות חדשות	מיקום שוהה בפועל	סיבה לשינוי שוהה	מספר הדיגומים לשנה	שם השוהה	אחוז חיוב לפי הכללים החדשים	שם שוהה	הערות
1	אבשלים	צומת בית קמה	מפעלי מזון ומשקאות	רציף	חסף	שמיים ושומנים pH, COD, TSS105°C, כלורידים, נתרן, תקן קיילדל (TKN), זרחן כללי VSS	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל או מחוצה לו	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל	4	1.לאחר מתקן טיפול מערבי 2. לאחר מתקן טיפול מזרחי.	25	1. ברז דיגום ביציה ממתקן הטיפול של התפוחי אדמה 2. בגלישה ממתקן הטיפול של הגדר	הוספה של VSS פוטנציאל גבוה לזיהום של אדמה FSS
2	אבשלים	צומת בית קמה	מפעלי מזון ומשקאות	רציף	חסף	שמיים ושומנים pH, COD, TSS105°C, כלורידים, נתרן, תקן קיילדל (TKN), זרחן כללי VSS	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל או מחוצה לו	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל	2	2.לאחר מתקן טיפול מזרחי	25	2. בגלישה ממתקן הטיפול של הגדר	הוספה של VSS פוטנציאל גבוה לזיהום של אדמה FSS
4	ארחמה בורגרנז	צומת בית קמה	אלומות אירועים, מסעדות, קניונים	רציף	חסף	שמיים ושומנים pH, COD, TSS105°C, כלורידים, נתרן, TSS105°C	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	מאספת	70	שוהה לאחר מפריד כבב של המתחם ארמה ומבורגרנז בחלקו הצפוני.	שוהה לאחר מפריד כבב של המתחם ארמה ומבורגרנז בחלקו הצפוני.
6	זר אירועים	משמר הגב	אלומות אירועים, מסעדות, קניונים	רציף	חסף	שמיים ושומנים pH, COD, TSS105°C, כלורידים, נתרן, TSS105°C	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	מאספת	70	שוהה ממקומת בחלקו המזרחי של המתחם החיבור האחרון לפני תקו העירייה	שוהה ממקומת בחלקו המזרחי של המתחם החיבור האחרון לפני תקו העירייה
7	מפעל קמהרע	קיבוץ בית קמה	מפעלי כימיה: פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, דבקים וצבעים, חומרי דטרגנטים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק	רציף	חסף	סריקת מחכות כבדות, BOD5, COD, pH, מינרלי, TSS105°C, VSS, פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), תקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, סריקה כמותית של VOC -S, בדיקת חומרי הדברה לפי העניין, כלורידים	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל או מחוצה לו	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל	12	ברז דיגום	50	ברז דיגום לאחר מתקן טיפול	
8	מקדוליס	צומת בית קמה	אלומות אירועים, מסעדות, קניונים	רציף	חסף	שמיים ושומנים pH, COD, TSS105°C, כלורידים, נתרן	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	מאספת	70	שוהה ממקומת בשיחים בחלקו הדרומי של החנייה	שוהה ממקומת בשיחים בחלקו הדרומי של החנייה
9	נגב אקולוגיה	משמר הגב	תחנות מעבר	רציף	חסף	שמן מינרלי, שמיים ושומנים, סריקת מחכות כבדות, pH, TSS105°C, BOD, COD, תקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, כלורידים, BOD	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל	4	לאחר מתקן טיפול	100	בריקה לאחר טיפול	
10	פוליבד תעשיות בע"מ	משמר הגב	מפעלי כימיה: פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, דבקים וצבעים, חומרי דטרגנטים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק	רציף	חסף	סריקת מחכות כבדות, BOD5, COD, pH, מינרלי, TSS105°C, VSS, פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), תקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, סריקה כמותית של VOC -S, בדיקת חומרי הדברה לפי העניין, כלורידים	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל או מחוצה לו	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל	3	1. לאחר מתקן טיפול דרומית	25	שוהה דרום מזרחית.	
11	פוליבד תעשיות בע"מ	משמר הגב	מפעלי כימיה: פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, דבקים וצבעים, חומרי דטרגנטים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק	רציף	חסף	סריקת מחכות כבדות, BOD5, COD, pH, מינרלי, TSS105°C, VSS, פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), תקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, סריקה כמותית של VOC -S, בדיקת חומרי הדברה לפי העניין, כלורידים	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל או מחוצה לו	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל	3	2. לאחר מתקן טיפול צפנית	25	שוהה צפון מזרחית	
12	אס די. ספיס אגש"ח	צומת בית קמה	מפעלי מזון ומשקאות	רציף	חסף	שמיים ושומנים pH, COD, TSS105°C, כלורידים, נתרן, תקן קיילדל (TKN), זרחן כללי.	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל או מחוצה לו	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל	4	לאחר מתקן טיפול	50	נמצא בחצר המפעל בחלקו הצפון מערבי צמוד לגדר המפעל	
13	תוצרת החושב	משב תדרה	מפעלי מזון ומשקאות	רציף	חסף	שמיים ושומנים pH, COD, TSS105°C, כלורידים, נתרן, תקן קיילדל (TKN), זרחן כללי VSS	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל או מחוצה לו	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל	4	לאחר מתקן טיפול	50	שוהה לאחר מתקן סינון קרוב לפניה הצפון מערבית של מחסן הקילוף	
14	תחנת דלק פז	צומת בית קמה	תחנות תדלק	רציף	חסף	שמן מינרלי, pH, MTBE, BTEX, COD, סריקה חד-שנתית כמותית של VOC-S	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	מאספת	70	שוהה ממקומת בחלקו המזרחי של תחנת הדלק לפני תחנת שאבה	
15	רפת משמר קמה	קיבוץ בית קמה	רפת, חזיריה, לול	רציף	חסף	תקן קיילדל, N-נתון כללי, pH, כלורידים, נתרן, COD, בורן, ק-כ TSS105°C-זרחן כללי, כ (TKN)	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	מאספת	70	שוהה בחלקו הצפון מערבי של הרפת ל	
16	רפת דביר	קיבוץ דביר	רפת, חזיריה, לול	רציף	חסף	COD, כלורידים, נתרן, pH, תקן כללי כ-N, תקן קיילדל (TKN), זרחן כללי כ-TSS105°C, כ, בורן	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	מאספת	70	שוהה בחלקו הצפון מערבי של הרפת ל	
17	דולב	קיבוץ דביר	מפעלי כימיה: פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, דבקים וצבעים, חומרי דטרגנטים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק	רציף	חסף	סריקת מחכות כבדות, BOD5, COD, pH, מינרלי, TSS105°C, VSS, פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), תקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, סריקה כמותית של VOC -S, בדיקת חומרי הדברה לפי העניין, כלורידים	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל או מחוצה לו	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל	4	מאספת	70	1. ברז דיגום לאחר תחנת שאבה	